

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі														
1.	Назва предмета закупівлі та очікувана вартість	«Послуги з проведення електротехнічних випробувань та вимірювання опору заземлення, опору ізоляції», 16000,00 грн. (з ПДВ)												
2.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>Учасник повинен забезпечити надання послуг з електричних вимірювань та випробувань, а саме: вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлених магістралях та устаткуванні; проведення замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі; перевірка повного опору петлі фаза-нуль (надалі – послуги) за адресами:</p> <p>1) 46400, Тернопільська область, Тернопільський район, с. Підгородне, вул. Стрийська, 3, Стрийська, 5, регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Тернопільській області (філія ГСЦ МВС)/Територіальний сервісний центр 6141 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Тернопільській області (далі – РСЦ ГСЦ МВС/ ТСЦ 6141).</p> <p>2) 48000, Тернопільська область, м. Підгайці, вул. Замкова, 18, Територіальний сервісний центр 6142 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Тернопільській області (далі – ТСЦ 6142).</p> <p>3) 47003, Тернопільська область, м. Кременець, вул. Шевченка, 67А, Територіальний сервісний центр 6143 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Тернопільській області (далі – ТСЦ 6143).</p> <p>4) 48500, Тернопільська область, Чортківський район, с. Угринь, вул. Обізна, 1, Територіальний сервісний центр 6145 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Тернопільській області (далі – ТСЦ 6145).</p> <p>1. Послуги надаються Учасником у відповідності до вимог Наказу Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 року №258 «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів, Постанови КМУ від 26.05.204 року №687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», Наказу Міністерства праці та соціальної політики України 21.06.2001 р. N 272 « Про затвердження Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 09.01.98 N 4 (зі змінами та доповненнями), «Правил приєднання електроустановок до електричних мереж», затверджених Постановою НКРЕКП 17.01.2013 № 32 інших нормативних актів, що стосуються предмету даної закупівлі.</p> <p>2. За результатами надання послуг Учасник/Виконавець надає Замовнику Технічний звіт про стан електромереж із зазначенням відповідності існуючих показників, протокол випробувань індивідуальних захисних засобів та за необхідністю дефектний акт.</p> <p>3. Обсяг послуг:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Найменування послуг</th> <th>Кількість послуг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлених магістралях та устаткуванні.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Проведення замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Перевірка повного опору петлі фаза-нуль.</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Найменування послуг	Кількість послуг	1	Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлених магістралях та устаткуванні.	4	2	Проведення замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі.	4	3	Перевірка повного опору петлі фаза-нуль.	4
№ п/п	Найменування послуг	Кількість послуг												
1	Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлених магістралях та устаткуванні.	4												
2	Проведення замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі.	4												
3	Перевірка повного опору петлі фаза-нуль.	4												

		<p>4. Учасник повинен мати діючий Сертифікат визнання вимірювальних можливостей з додатком до нього або атестат акредитації або інший документ, виданий уповноваженим на це органом, що надає дозвіл для надання послуг за предметом даної закупівлі.</p> <p>5. Учасник повинен мати діючий дозвіл та/або здійснювати діяльність на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці у випадках, передбачених нормативними актами України:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти - або - експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: Устаткування напругою понад 1000 В (технологічне електрообладнання).
3.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	<p>Очікувана вартість Послуги з проведення електротехнічних випробувань та вимірювання опору заземлення, опору ізоляції визначена на основі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аналізу кількості об'єктів, на яких буде надаватись дана послуга. 2. Аналізу вартості аналогічних послуг у відкритих джерелах. <p>Очікувана вартість послуг 16000,00 грн. (з ПДВ).</p>